



Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

32-410 Dobczyce, Rynek 26; tel.: (+48) 12 372 17 00, 12 271 10 04,
fax: (+48) 12 271 29 93, e-mail: ugim@dobczyce.pl www.dobczyce.pl

Dobczyce, dnia 21.06.2017r.

RGK.7021.9.65.2017.MAGI

PROEKOSYSTEM
Stanisław Kowalówka
32-070 Czernichów 496

Stanisław Kowalówka

Dotyczy: Warunków technicznych wykonania zasilania w wodę pompowni wody.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie zasilenia w wodę pompowni projektowanej na dz. nr 238/1 w Sierakowie informuje, że wodociąg zasilający należy zaprojektować z rur PE fi 160. Włączenie rurociągu zasilającego należy wykonać w dz. nr 184 w Sierakowie.

Z up. Burmistrza Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
Robert Maniecki

Sprawę prowadzi: Maciej Gibała, tel. (12) 37-21-762, mgibala@dobczyce.pl, pok. 202

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.